

Утверждаю:
Заведующая МБДОУ № 6
Пономарева Л.А.
«07» июля 2017 года



Отчёт об устранении предписаний, выданных в адрес МБДОУ № 6

№ п/п	Предписание	Установленные сроки	Результаты выполнения
1. Межрегиональное управление № 118 Федерального медико-биологического агентства от 10.02.2016 г. № 4 СРОКИ ПРОВЕРКИ: 18.01.2016 г. – 12.02.2016 г.			
1.1.	Стены в групповых помещениях привести в соответствии с требованиями п.5.1.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» согласно представленному «Плану мероприятий текущего ремонта в МБДОУ № 6 на 2016 – 2018 г.г.»	04.12.2017 г.	частично выполнено
1.2.	Уровни искусственной освещенности провести в соответствии требованиям п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в точках, указанных в протоколе инструментальных измерений № 3137 от 23.10.2015 г.»	04.12.2017 г.	частично выполнено
1.3.	Значения коэффициента пульсации привести в соответствии с требованиями п.3.1. СанПиН 2.2.1/1278-03 в точках, указанных в протоколе инструментальных измерений № 3138 от 23.10.2015 г.	04.12.2017 г.	частично выполнено
1.4.	Обеспечить относительную влажность воздуха в соответствии с требованиями п.8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	04.12.2017 г.	частично выполнено

Зам. заведующего по АХР



Ю.А. Очеленкова